


Planta em Corte
Poço de Visita

1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
3. CONCRETO ESTRUTURAL – $f_{ck} > 15 \text{ MPa}$
4. CONCRETO MAGRO – $f_{ck} > 8 \text{ MPa}$
5. AÇO CA – 50A
6. RECOBRIMENTO = 2.5cm
7. REVESTIMENTO INTERNO E ENCHIMENTO DO FUNDO DA CAIXA DE PASSAGEM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3
8. VERIFICAR DIÂMETRO E MATERIAL DOS TUBOS NO PROJETO EXECUTIVO DA REDE.
9. TUBOS AFLUENTES E EFLUENTES PODERÃO SER LIGADOS A QUALQUER UM DOS LADOS DA CAIXA DE PASSAGEM, BEM COMO TER DIREÇÕES VARIÁVEIS CONFORME AS NECESSIDADES



Aprovações e Observações: