

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ADOTADAS:

Conf Dec. Est 63.911/2018

Cliente: PREFEITURA MUN. DE IBIRAREMA – Escola Municipal Profª Augusta Novaes Coronado e Outra.

End: Rua Siqueira Rezende nº 190, 240

Bairro: Centro – Cidade: Ibiraraema - SP

1. CONTRÔLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO:

Pisos: Classe 'I' – incombustível;

Paredes: Classe 'I' - incombustível;

Fôrro / Cobertura: até Classe 'II' A

2. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA :

De acordo com a ITCB 11/19 e NBR 9077/93

3. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

Conforme especificações da Instrução Técnica nº 18/19 e NBR 10.898/99.

Aparelhos instalados tipo blocos autônomos com autonomia mínima de 01 hora.

4. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

Será executada conforme especificações da Instrução Técnica nº 20/19 e NBR 13.434-35.

5. SISTEMA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO:

Conforme especificações da Instrução Técnica nº 21/19 e Normas Técnicas Brasileiras pertinentes; Extintores tipo água 2-A e extintores tipo pó químico 20-BC.

6. SISTEMA DE HIDRANTES

Seguirá especificação da ITCB 22/19 e Normas Pertinentes, dimensionados conforme ocupação e área de proteção – RT1 12 m³ – Tipo 2 – Tubulação 2" HD externo e interno

7. SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

Seguirá especificações da ITCB 19/19 e Normas Técnicas Brasileiras pertinentes.

8. ACESSO DE VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS

Recomendado.

9. SEGURANÇA ESTRUTURAL NA EDIFICAÇÃO

Seguirá especificações da ITCB 08/19 e Norma Técnicas Brasileiras pertinentes - Isento

9

10. BRIGADA DE INCÊNDIO.

Haverá pessoal treinado na edificação para utilização dos equipamentos de combate à incêndio conforme exigência de Norma e ITCB 17/19.

11. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)

Não haverá utilização, caso seja utilizado será observando as prescrições da IT 28/19

Obs: Edificação Enquadrada de acordo com a tabela "1" Grupo "E" Divisão "E5 e E1" do Decreto Estadual 63.911/2018

Ibirarema SP 04/10/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA

Proprietário

Escola Mun. Professora Augusta Novaes Coronado e Outra

FRANCISCO DE PAULA ESTRADA
FILHO:82469334
853

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE PAULA ESTRADA
FILHO:82469334853
Dados: 2022.10.04 18:54:40 -03'00'

FRANCISCO DE P. E. FILHO

Engº Civil CREA - 060088824-8